

# Typgodkännandebevis

## 2979/80

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Knauf Danoline Tectopanel

### Innehavare

Knauf Danoline A/S, Kløvermarksvej 6, DK-9500 Hobro

Organisationsnummer: 540313

Tel: +45 96 57 30 00, Fax: +45 96 57 30 01

E-post: [info@knaufdanoline.com](mailto:info@knaufdanoline.com), Hemsida: [www.knaufdanoline.com](http://www.knaufdanoline.com)

### Produkt

Knauf Danoline Tectopanel, perforerad eller operforerad glasfiberarmerad pappklädd gipsskiva med tjocklek 13 mm.

### Avsedd användning

Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

### Handelsnamn

Knauf Danoline Tectopanel

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR 18):

BBR 18

Tändskyddande beklädnad

5:22

### Tillhörande handlingar

Knauf Danoline katalog, daterad 02/2016, sidorna 109-119 och 165-171.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. H 10246, Kontrollorgan: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Knauf A/S, Hobro, Danmark

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Knauf A/S, DK Hobro**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**Tectopanel**  
**2979/80**  
**Tändskyddande beklädnad**  
**nr/datum**  
**DBI**

### Bedömningsunderlag

Rapport nr 97R12927A och B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter nr F1326 och PF13309 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

### Kommentarer

Då skivorna används som tändskyddande beklädnad ska montering utföras enligt tillhörande handlingar. Tillhörande handlingar finns på [www.knaufdanoline.com](http://www.knaufdanoline.com).

I de fall skivorna målningsbehandlas ska säkerställas att kraven för klass B-s1,d0 uppfylls.

Obehandlade skivor förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för klass A2-s1,d0 enligt SS-EN 14 190.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-06-16.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-01-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

